



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Брянской области

наименование территориального органа МЧС России

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Злынковскому району

наименование органа государственного пожарного надзора

243600, г. Злынка, ул. Садовая, д. 3.

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

**АКТ №
обследования**

"21" декабря 2018 г.

12 ч. 00 мин.

г. Злынка
(место составления акта)

Дознавателем ОНДПР по Злынковскому району (государственным инспектором Злынковского района по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Донским Валерием Валерьевичем

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. "21" декабря 2018 года проведены обследования объектов заявителя:

1. Кабинета №9 МБОУ Злынковская ООШ №2, расположенной по адресу: г. Злынка, ул. Карла Маркса, 8.
2. Помещение подготовительной группы в МБДОУ Злынковский детский сад «Теремок», расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Советская, 31-А.
3. Помещение подготовительной группы в МБДОУ детский сад «Родничок», расположенного по адресу: г. Злынка, пл. Свободы, 32.
4. МБУ Злынковский центр ППМС помощи, расположенный по адресу: г. Злынка, ул. Коммунальная, 15.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

При проведении обследования присутствовал (а): начальник отдела образования Злынковского района Брянской области Анна Васильевна Макаренко.

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п. по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объектов:

1. Кабинет №9 расположен в здании МБОУ «Злынковская ООШ №2» расположенного по адресу: г. Злынка ул. К. Маркса, 8, кабинет № 9 имеет водяное отопление, оборудовано электроосвещением, системой АПС и СОУЭ 3-го типа, сигнал о срабатывания которой дублируется на ЦУКС, помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения согласно норм, эвакуационный выход содержится в удовлетворительном состоянии, Здание МБОУ «Злынковская ООШ №2» обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на расстоянии 20 м от здания расположен искусственный пожарный водоём.

2. Помещение МБУ «Злынковский центр ППМС помощи» расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Коммунальная, 15 имеет водяное отопление, оборудовано электроосвещением, системой АПС и СОУЭ, помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения согласно норм, эвакуационный выход содержится в удовлетворительном состоянии, Здание МБУ «Злынковский центр ППМС помощи» обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на расстоянии около 30 метров на кольцевом водопроводе 150 мм установлен пожарный гидрант.

3. Помещение подготовительной группы МБДОУ Злынковского детского сада «Теремок», расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Советская, 31-А имеет водяное отопление, оборудовано электроосвещением, системой АПС и СОУЭ, помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения согласно норм, эвакуационный выход содержится в удовлетворительном состоянии. Здание МБДОУ Злынковского детского сада «Теремок» обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на расстоянии около 50 метров на кольцевом водопроводе 150 мм установлен пожарный гидрант.

4. Помещение подготовительной группы в МБДОУ Злынковский детский сад «Родничок», расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Площадь Свободы, 32 имеет водяное отопление, оборудовано электроосвещением, системой АПС и СОУЭ, помещения обеспечены знаками пожарной безопасности, первичными средствами пожаротушения согласно норм, эвакуационный выход содержится в удовлетворительном состоянии. Здание МБДОУ Злынковский детский сад «Родничок» обеспечено наружным противопожарным водоснабжением, на расстоянии около 50 метров на кольцевом водопроводе 150 мм установлен пожарный гидрант.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполнение.

2. в ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С актом обследования ознакомлен (а):

А.В. Макаренко

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

(подпись)

2018г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

А.В. Макаренко

Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования

(подпись)

2018г.

Вывод по результатам обследования:

1. Кабинет №9 расположен в здании МБОУ «Злынковская ООШ №2» расположенного по адресу: г. Злынка ул. К. Маркса, 8, **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.
2. Помещение МБУ «Злынковский центр ППМС помощи» расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Коммунальная, 15 **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.
3. Помещение подготовительной группы МБДОУ Злынковского детского сада «Теремок», расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Советская, 31-А **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.
4. Помещение подготовительной группы в МБДОУ Злынковский детский сад «Родничок», расположенного по адресу: г. Злынка, ул. Площадь Свободы, 32 **соответствует** обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Дознаватель отделения –
государственный инспектор
Злынковского района по пожарному надзору
Старший лейтенант внутренней службы
Донской Валерий Валерьевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

21 декабря 2018г

